

広島県情報プラザ 防火設備法定定期点検 一覧表

階	片開ドア	両開ドア	手動巻き上げ	電動巻き上げ	床面積(m ²)	主な室 (共有部分を除く)
1	4	1	13	3	5,108	図書館、テナント、レストラン、防災センター
2	5	3	11		2,828	文書館、貸会場、テナント
3	3	2	7		978	テナント
4	3	2	7		978	テナント
5	3	2	7		978	テナント
6 R					561	
B1			1	1	5,054	貸会場 (B 2 Fの一部)、駐車場車路
B2	1				6,997	貸会場
計	19	10	46	4	延床面積 23,674 m ²	

(資料から)

連動制御盤	感知器			防火戸自閉装置		防煙垂れ壁	防火ダンパー
	煙式		熱式	シャッター	扉		
	イオン式	光電式					
1	0	133	2	50	40	17	85

	日	月	火	水	木	金	土	参照
図書館	～17:00	休み	～19:00	←	←	←	～17:00	① 祝：休み。R5.2.27-3.10
文書館	休み	～17:00	←	←	←	←	～12:00	② 祝：休み
貸会場	8:30～最終21:00	←	←	←	←	←	←	② 祝：休み
テナント	休み	勤務日	←	←	←	←	休み	祝：休み。休みに勤務者がいる場合がある
駐車場	6:30-22:00	←	←	←	←	←	←	③

① 図書館のR5.2.27-3.10の期間は、来館する方の図書の閲覧は不可。図書の整理中。

② 文書館・貸会場は、同じ2階のため、共に休みの日に。また、1階にある文書館出入口の防火シャッターは、図書館出入口と隣接している。

③ 駐車場は、全館（図書館・文書館・貸会場・テナント・レストラン）の利用者がいない場合に、閉鎖となる。

※平面図において、

手：手動巻き上げ防火シャッター、電動：電動巻き上げ防火シャッター、片：片開き防火ドア、両：両開き防火ドア を表す。